

# Verkostovesitulokset 2023

Tulokset on esitetty vuoden 2023 keskiarvona

|                        | Yksikkö        | Lieksan pohjoinen jakelualue | Lieksan eteläinen jakelualue | Koli                      | Talousvesiasetuksen raja-arvot |
|------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| e.coli                 | pmy/100 ml     | 0                            | 0                            | 0                         | 0                              |
| koliformiset bakteerit | pmy/100 ml     | 0                            | 0                            | 0                         | 0                              |
| pesäkkeiden lukumäärä  | pmy/ml         | 1                            | 1                            | 2                         | ei epätavallisia muutoksia     |
| haju                   | aistinvarainen | ei todettu                   | ei todettu                   | ei todettu                | ei epätavallisia muutoksia     |
| maku                   | aistinvarainen | ei todettu                   | ei todettu                   | ei todettu                | ei epätavallisia muutoksia     |
| sameus                 | FNU            | <0,1                         | <0,1                         | <0,1                      | ei epätavallisia muutoksia     |
| väri                   | mg/l Pt        | <5                           | <5                           | <5                        | ei epätavallisia muutoksia     |
| pH                     |                | 7,4                          | 7,7                          | 6,8                       | 6,5–9,5                        |
| sähkönjohtavuus        | mS/m           | 53                           | 114                          | 61                        | <250 mS/m                      |
| rauta                  | µg/l           | 7,5                          | 2,1                          | 0,7                       | <200 µl                        |
| mangaani               | µg/l           | 1,5                          | 0,9                          | <0,5                      | <50 µl                         |
| veden kovuus           | mmol/l         | 0,07<br>(erittäin pehmeä)    | 0,094<br>(erittäin pehmeä)   | 0,25<br>(erittäin pehmeä) | ei raja-arvoa                  |