

Verkostovesitulokset 2024

Tulokset on esitetty vuoden 2024 keskiarvona

	Yksikkö	Lieksan pohjoinen jakelualue	Lieksan eteläinen jakelualue	Koli	Talousvesiasetuksen raja-arvot
e.coli	pmy/100 ml	0	0	0	0
koliformiset bakteerit	pmy/100 ml	0	0	0	0
pesäkkeiden lukumäärä	pmy/ml	1	1	1	ei epätavallisia muutoksia
haju	aistinvarainen	ei todettu	ei todettu	ei todettu	ei epätavallisia muutoksia
maku	aistinvarainen	ei todettu	ei todettu	ei todettu	ei epätavallisia muutoksia
sameus	FNU	<0,1	<0,1	<0,1	ei epätavallisia muutoksia
väri	mg/l Pt	<5	<5	<5	ei epätavallisia muutoksia
pH		7,4	7,7	7,0	6,5–9,5
sähkönjohtavuus	mS/m	56	114	74	<250 mS/m
rauta	µg/l	4,0	1,8	0,9	<200 µl
mangaani	µg/l	<0,5	0,6	<0,5	<50 µl
veden kovuus	mmol/l	0,07 (erittäin pehmeä)	0,099 (erittäin pehmeä)	0,22 (erittäin pehmeä)	ei raja-arvoa
	°dH	0,41	0,53	1,4	